



INFORME D'ASSAIG		Nº DE REFERÈNCIA: 81343 / 2019				
DADES DEL CLIENT		AJ. SANTA MARIA PALAUTORDERA				
		Plaça Ajuntament, s/n 8460 SANTA MARIA DE PALAUTORD NIF P0825900D				
DADES DE LA MOSTRA						
Denominació de la mostra:		AIXETA EDIFICIO BRIGADA				
Tipus de mostra:		Aigua de Consum (RD 140/03 RED)				
Data entrada:		25/06/2019 - 15:00				
Data inici / finalització:		25/06/2019 - 03/07/2019				
DADES DE PRESA DE MOSTRA						
Realitzada per:		IPROMA S.L.				
Població:		SANTA MARIA DE PALAUTORDERA (BARCELONA)				
Data de presa:		25/06/2019 - 13:30				
Preses de mostra:		SIMPLE				
Quantitat de mostra:		1225ml		Tipus d'envàs :		1PE+Tiosulfato 2PET 1VBT
DETERMINACIONS "IN SITU"						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 140/03 RED	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Clor residual lliure "in situ"	COL/001-a	0,05 mg/L Cl2	1,0 mg/L Cl2	0,23	±0,02	mg/L Cl2 (6)
Clor combinat "in situ"	CALCU/001-a	0,05 mg/L Cl2	2,0 mg/L Cl2	0,16	±0,02	mg/L Cl2 (6)
Assaigs validats per:		Carlos Nebot Martinez (Tècnic Assessoria Secció Tècnica)				
RESULTATS LABORATORI						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 140/03 RED	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Preses de mostra daigües i residus líquids		P-LB-TM-006				
Olor a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3	1		Ind. dil. (*) (1)
Sabor a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3	1		Ind. dil. (*) (1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L	15 mg/L	3,9	±0,4	mg/L (1)
Terbolesa	NF/001-a	0,40 UNF	5 UNF	<0,40		UNF (1)
Conductivitat a 20°C	EL/001-a	10,0 µS/cm	2 500 µS/cm	434	±35	µS/cm (1)
pH	EL/002-a		9,5 Unidad pH	8,2	±0,2	Unidad pH (1)
Amoni	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L	<0,050		mg/L (1)
Coliforms totals	FIL/011-a (Recuento)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
<i>Escherichia coli</i>	FIL/011-a (Recuento)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Alumini	ICP-MS/002-a	10 µg/L	200 µg/L	12	±2	µg/L (1)
Assaigs validats per:		Beatriz Delgado (Tècnic secció Físico-Químic), Inmaculada Solís Andrés (Cap secció Microbiologia)				

Emès en Sant Celoni a 3 de Juliol de 2019

Signat electrònicament Per:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Càrreg: Director General

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
Assaigs i preses de mostres marcats (*) i les interpretacions i dades expressades en observacions no estan emparats per l'acreditació d'ENAC, així com la presa de mostres per a assajos no inclosos a l'abast.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ (Exp.:103/LE268)
(6) Assaigs realitzats a IPROMA CATALUNYA (Exp.:968/LE1942)

